

Утверждаю  
 директор МБОУ «Средняя  
 общеобразовательная школа № 90»  
 С.С. Фролова  
 01 февраля 2022г.



**Инструкция  
 к плану эвакуации людей при возникновении пожара  
 корпус № 1**

№ п/п	Действия работников	Порядок исполнения	Исполнитель
1	Вызов пожарной команды	Звонить "01" по телефону, установленному в кабинетах (№ 3, №6, 19 и в приемной), или по сотовому 112. Сообщить, например: "В школе № 90 пожар. Адрес: ул. Космическая, дом 31. Горит на 1 этаже. Сообщил сторож(вахтер)".	Работник, первым обнаруживший пожар или( сторож(вахтер)
2	Открывание наружных дверей	Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Взять ключи от других наружных запасных выходов и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (спортплощадка, либо здание института напротив).	Технический персонал под руководством зам.директора по БЖ зам.директора по АХР
3	Оповещение о пожаре и порядке эвакуации. Включение систем противодымной защиты	Включить систему оповещения нажатием кнопки "Пуск системы оповещения о пожаре", находящейся в помещении фойе на 1-м этаже.	зам.директора по БЖ, зам.директора по АХР, сторож(вахтер),
4	Встреча пожарной команды	Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Показать места расположения двух пожарных гидрантов. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей.	Директор, зам.директора по БЖ зам.директора по АХР, сторож(вахтер)
5	Тушение пожара	Взять огнетушитель, выдернуть чеку, направить раструб на очаг пожара, приступить к тушению.	Члены добровольной пожарной дружины
6	Эвакуация имущества	Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, утвержденному Директором МБОУ «СОШ №90».	Секретарь – машинистка, зам.директора по АХР
7	Обесточивание помещения	Взять ключи от помещения электроцитовой и обесточить здание от электричества поворотом рубильника.	зам.директора по АХР

Ответственный за пожарную безопасность

Ерёмин Д.А.